

Diário Oficial



Município de Monte Azul Paulista

Terça-feira, 15 de agosto de 2023

Ano XI | Edição nº 1214



MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Portarias	3
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto e Meio Ambiente	4
Comunicados	4

**PODER EXECUTIVO****Atos Oficiais****Portarias****PORTARIA Nº 5.920, DE 14 DE AGOSTO DE 2023.*****DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO
DE AGENTE DE SERVIÇOS
GERAIS.***

MARCELO OTAVIANO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Monte Azul Paulista/ SP., no uso de suas atribuições legais,

R e s o l v e :

Exonerar, a partir desta data, a pedido, do emprego de provimento efetivo de Agente de Serviços Gerais , a **Sra. DANIELA HILARIO BARBOZA**, portadora do RG. nº 35.610.440-0 e CPF nº 294.852.198-06.

Registre-se e Publique-se.

Monte Azul Paulista, 14 de agosto de 2023.

MARCELO OTAVIANO DOS SANTOS
Prefeito do Município

.....



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E MEIO AMBIENTE

Comunicados

Período de Referência: 08 a 14 de Agosto de 2023

Parâmetros	Total	Média*	VMP ¹
Fluoreto	66	0,6	0,6 a 0,8 mg/L
Cloro Residual Livre	130	0,80	Mínimo 0,2 mg/L
Turbidez	130	0,91	Até 5 uT ⁴
Temperatura	130	24°C	De 5 °C a 35 °C
Cor Aparente	30	9,91	Até 15 uH ⁵
pH	80	7,98	Recomendável de 6,0 a 9,0
Coliformes Totais ²	28	AUSENTE	Ausência em 100 mL
<i>Escherichia coli</i> ³	28	AUSENTE	Ausência em 100 mL

**Os valores são obtidos considerando-se o cálculo da média dos resultados das análises de água realizadas no período acima, em todos os poços de abastecimento público.*

(1) Valor Máximo Permitido de acordo com a Portaria GM/MS nº 888/21

(2) Indicador de eficiência de tratamento

(3) Indicador de contaminação fecal

(4) Unidade de turbidez

(5) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)

